

Bekræftelse af egnethed



Drikkevand



ROLLER'S pressværktøjernes egnethed!

Pressværktøjernes egnethed fastslås af producenten af pressværktøjer. Egnetheden af ROLLER'S pressværktøjer er desuden bekræftet af systemproducenterne/-udbydere selv eller dokumenteret af uafhængige tekniske prøvningsinstitutter.

Systemproducenternes/-udbydernes bekræftelse af egnethed

Efterhånden har mere end 90% af producenterne/udbydere af de angivne pressfitting-systemer kontrolleret ROLLER'S presstænger og bekræftet, at de egner sig til deres pressfitting-system.

Uafhængige tekniske prøvningsinstitutters bekræftelse af egnethed

Til andre pressfitting-systemer er ROLLER'S pressværktøjernes egnethed dokumenteret af uafhængige tekniske prøvningsinstitutter:

Tekniske godkendelser (TÜV)

Foreligger for Geberit Mepla, Geberit Mapress C-STÅL, Geberit Mapress ÆDELSTÅL, Geberit Mapress KOBBER, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress, Uponor Unipipe, Viega-'profipress', Viega-'profipress G', Viega-'sanfix P', Viega-'sanpress', Viega-'Viegatherm P', Wavin Tigris.

TÜV-godkendelserne bekræfter, at ROLLER'S pressværktøjer er velegnet til at fremstille perfekt systemkonforme press-samlinger med disse systemer.

Egnethedsprøvning iht. DVGW W 534 (drikkevand)

Press-samlinger fremstillet med ROLLER'S pressværktøjer er afprøvet af Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt og Materialprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen iht. DVGW-arbejdsblad W 534 (analog med VA i Danmark). Materialeprøvningsanstalterne er godkendt til denne prøvning af DVGW. Der prøvet et repræsentativt udsnit af press-samlinger ved pressfitting-systemerne Geberit Mapress Edelstahl, Raccorderie Metalliche inoxPRES, Raccorderie Metalliche steeIPRES, Uponor Unipipe, Viega Megapress, Viega Profipress og Viega Raxofix.

Afprøvningsne førte til det resultat, at ROLLER'S pressværktøjer er velegnede til at fremstille perfekt systemkonforme press-samlinger efter disse systemer.

Kvalitetskontrol iht. DVGW G 5614 / VP 625 hhv. prEN 1254-7 (gas)

Press-samlinger fremstillet med ROLLER'S pressværktøjer er blevet afprøvet af TÜV henholdsvis af Materialprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen henholdsvis af DVGW-Forschungsstelle Karlsruhe iht. DVGW-regelsamling G 5614 / VP 625 henholdsvis af BSI (UK) iht. prEN 1254-7. Der blev kontrolleret et repræsentativt udvalg af press-samlinger fra pressfitting-systemerne Geberit Mapress Edelstahl Gas, Geberit Mapress Kupfer Gas, Henco Gas, IBP >B<-press Gas, Kembla KemPress Gas, Pegler yorkshire X-Press Copper Gas, Raccorderie Metalliche inoxPRES Gas, Uponor MLC-G, Viega Profipress G, Viega Pexfit G, Viega Sanpress INOX G, Viega PropressG GAS System (AUS).

Afprøvningsne førte til det resultat, at ROLLER'S pressværktøjer er velegnede til at fremstille perfekt systemkonforme press-samlinger efter disse systemer.